



INFORMAZIONE ORDINARIA – CONTROLLO QUALITÀ DELL'ACQUA

A norma dell'art. 5 dell'Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale (RS 817.022.102), che prescrive:

<< Chiunque distribuisce acqua potabile attraverso un impianto per l'approvvigionamento dell'acqua è tenuto a fornire almeno una volta all'anno informazioni circostanziate sulla qualità di quest'acqua.>>

Sono pubblicate le seguenti informazioni sulla qualità dell'acqua distribuita all'utenza del comune di Maroggia secondo le analisi del Laboratorio Cantonale di Bellinzona.

Indicazioni principali della captazione Pozzo Crocette- (data prelievo 16.03.2022):

Rapporto di prova no.22LA00978 del 21.03.2022

- | | |
|--|--|
| ▪ Dichiarazione di carattere generale | L'acqua distribuita nella rete di Maroggia soddisfa i requisiti legali di potabilità |
| ▪ Zona di distribuzione | Maroggia – Pozzo captazione |
| ▪ Qualità "Classe OMS" | Eccellente |
| ▪ Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
| ▪ Provenienza dell'acqua distribuita | Acqua di falda |
| ▪ Durezza totale | 2.06 mmol/L |
| ▪ Caratteristiche chimiche dell'acqua | Equilibrio, mediamente dura |
| ▪ Trattamento di disinfezione | Lampade UV |
| ▪ Mineralizzazione | 218 mg/L |
| ▪ Sali minerali e oligoelementi | Calcio: 60.3 mg/L
Magnesio: 13.3 mg/L
Sodio: 6.5 mg/L
Potassio: 0.8 mg/L
Cloruro: 12.4 mg/L
Nitrato: 14.7 mg/L
Solfato: 12.9 mg/L
pH (laboratorio) 7.69 |
| ▪ Raccomandazioni circa l'installazione di dispositivi per il trattamento dell'acqua | Prima di installare un eventuale impianto di trattamento, rivolgersi per informazioni all'Azienda distributrice |
| ▪ Ulteriori informazioni | Informazioni più dettagliate si possono ottenere al n. tel. 091/649.78.66. |

L'azienda acqua potabile di Maroggia approfitta di questa comunicazione per ricordare che l'acqua potabile è un bene molto prezioso ed è quindi importante, specialmente in periodi di scarse precipitazioni e forte consumo, di non farne spreco.

6 aprile 2022

PER L'AZIENDA ACQUA POTABILE


Arch. Luca Seeholzer
